

令和5年11月26日

浴室の使用再開についてのお知らせ

11月2日(木)の浴室棟内の水質検査で、当所大浴室の浴槽からレジオネラ属菌が検出されたため、大浴室の使用を中止しておりました。利用者の皆様には多大な御迷惑と御心配をおかけし、深くお詫び申し上げます。

当所では、関係各所の御指導のもとで、浴槽・配管等の洗浄・殺菌作業を行うなど、衛生管理の徹底に努めてまいりました。その後、浴槽水の再検査を実施し、11月24日(金)の検査結果では、レジオネラ属菌の検出はありませんでした。

これにより、皆様が安心して御利用いただける安全な衛生環境が整いましたので、11月25日(土)より大浴室の使用を再開しております。

今後は、再発防止に万全を期してまいりますので、引き続き御理解と御協力をお願い申し上げます。

独立行政法人国立青少年教育振興機構
国立大雪青少年交流の家所長

山下 達也